

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 1

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ,
ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная,
дом 9

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Орган инспекции



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
руководителя органа
инспекции

С.В. Донской
« 18 »  2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

18 апреля 2025 г.

№ 3-61

Основание для проведения инспекции: заявление от 28.03.2025г. № 45

Дата проведения инспекции: с 28.03.2025 по 18 04.2025

Заявитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №28 ПОС. БАЛКОВСКОГО" (МКОУ СОШ №
28 ПОС. БАЛКОВСКОГО)

ИНН 2625024721

ОГРН 1022601167775

Юридический адрес: 357817, Ставропольский край, р-н Георгиевский, п. Балковский, ул.
Школьная, зд. 1/1

Фактический адрес: 357817, Ставропольский край, р-н Георгиевский, п. Балковский, ул.
Школьная, зд. 1/1

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное
имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и
их оздоровления.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 2

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

На объекте: Лагерь с дневным пребыванием детей "Ромашка" муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №28 пос. Балковского "

По адресу: 357817, Ставропольский край, р-н Георгиевский, п. Балковский, ул. Школьная, 1/1, ул. Новая, 18

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Перечень рассмотренных документов:

- заявление от 28.03.2025г. №45;
- акт санитарно - эпидемиологического обследования от 10.04.2025г;
- выписки из ЕГРН от 26.03.2024 на земельный участок и здание школы и спортзала (копия);
- выписка из ЕГРЮЛ;
- копия контракта от 20.12.2024 №36-1-0274/25 с ГУП СК Крайтеплоэнерго;
- копия устава;
- копия договоров совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей от 10.01.2025г. № 33/25, безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 09.01.2024 №165/24, о передаче имущества от 09.01.2024 №166/24 с ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница»;
- копия кадастровых паспортов зданий с экспликацией помещений;
- копия санитарно-эпидемиологических заключений от 05.06.2012г. №26.ГЦ.01.000.М.000079.06.12, от 20.08.2012г. №26.ГЦ.01.000.М.000114.08.12 на образовательную деятельность, по заявленным адресам выданных Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе;
- приказ № 104 от 10.03.2025г. Об организации лагеря с экологическим направлением работы на базе МКОУ СОШ №28 пос. Балковского;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 3

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
Е-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

- копия декларации и паспорта на дезинфицирующее средство;
- копия муниципального контакта на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЖКХ» №М-185565 от 19.12.2024г.;
- копия договора с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Южный» от 19.12.2024г. №1489;
- копия договора на вывоз ЖБО с ИП Нагдалян И.Г. от 19.03.2025г. №2025.312297;
- копии договоров на проведение работ по дератизации, дезинсекции, акарицидных мероприятий, энтомологического обследования с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» от 14.02.2025г. №0569, от 19.03.2025 №0827, №0828);
- список поставщиков продуктов питания;
- копия договоров о совместном использовании оборудования и безвозмездного пользования помещениями*от 30.08.2024 с МКДОУ д/с №10;
- протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436) №26-20-27/04772-25, №26-20-27/04770-25 от 14.02.2025г);
- пояснительная записка по виду деятельности.

УСТАНОВЛЕНО:

Лагерь с дневным пребыванием детей "Ромашка", по адресу: 357817, Ставропольский край, р-н Георгиевский, п. Балковский, ул. Школьная, 1/1, ул. Новая, 18 - будет функционировать на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №28 пос. Балковского " (далее МКОУ СОШ № 28 пос. Балковского). Учреждение имеет санитарно-эпидемиологические заключения от 05.06.2012г. №26.ГЦ.01.000.М.000079.06.12, от 20.08.2012г. №26.ГЦ.01.000.М.000114.08.12 на образовательную деятельность - по заявленным адресам, выданных Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе по заявленному адресу.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 4

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

По адресу: п. Балковский, ул. Школьная, 1/1 - располагается двухэтажное здание типовой постройки, 1971 г (вид права: оперативное управление), на обособленном земельном участке, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании, в селитебной зоне с малоэтажной застройкой.

По адресу: п. Балковский, ул. Новая, 18 - располагается спортзал типовой постройки, год постройки – данные отсутствуют (вид права: оперативное управление), на обособленном земельном участке, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании, в селитебной зоне с малоэтажной застройкой. Помещения спортзала находятся в здании МКУК "Балковский СДК" (Дом культуры) - обособленные с отдельным выходом на территорию (предусмотрено проектом).

Территория ограждена по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиями п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20). Предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – здание оборудовано пандусом, табличкой с шрифтом Брайля, что соответствует требованиям п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20. Въезды и входы на территорию, проезды, имеют твердое покрытие (асфальт). Подъездные пути имеются. На территории выделены следующие зоны: отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона. Спортивно-игровые площадки: футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, полоса препятствий (покрытие травяное, асфальтное). Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Хозяйственная зона располагается сзади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы. Условия обращения с отходами соответствуют требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 в части: используется контейнер; оборудованный герметичной крышкой, установленный за территорией учреждения, на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» (на основании муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО №М-185565 от 19.12.2024г).

Набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20 в части:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 5

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

по адресу: п. Балковский, ул. Школьная, 1/1

- в двухэтажном здании: 1 этаж - 2 игровые, площадью 50,7, 34,3 м², медкабинет 15,9 м², библиотека, площадью 50,4 м², кружковая 52,2 м², буфет, площадью 51,6 м²; моечная, санузлы, помещение для приготовления и хранения дезинфицирующих растворов, уборочного инвентаря; 2 этаж - изоляторы, площадью 52,2 и 49,5 м²

по адресу: п. Балковский, ул. Новая, 18

- спортзал, 274,2 м², отдельные раздевалки, подсобные помещения. Помещения спортзала обособленные с отдельным выходом на территорию находятся в здании МКУК "Балковский СДК" (Дом культуры) (предусмотрено проектом). Санузлы имеются в здании ДК.

Площади объекта указаны согласно представленной в ходе экспертизы технической документации. Помещения оснащены необходимой мебелью, спортивным и игровым инвентарем.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы на первом этаже здания. Установлены чаши генуя с перегородками (4), у мальчиков писсуары (2), по 3 раковины, в санузле персонала - унитаз и раковина. В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями; туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

Согласно приказа № 104 от 10.03.2025г. планируется организовать работу лагеря в 1 смену 02.06.2025г. – 27.06.2025г. – 20 человек (учащиеся 1-7 классов). Направленность лагеря: экология, патриотизм.

Режим дня: начало работы лагеря с 8-30 до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). 8-30 – 9-00 - Сбор детей, осмотр на наличие клещей, измерение температуры; 9-00-9-15 - утренняя линейка; 9-15 – 10-00 завтрак. 10-00 – 11-00 подготовка к тематическим занятиям. 11-00-12-00 тематическое занятие. 12-00 – 13-00 игры на свежем воздухе. 13-00-13-15 осмотр детей на наличие клещей, подготовка к обеду. 13-15 – 14-00 обед. 14-00 – 14-30 занятия по интересам, подведение итогов. 14-30 измерение температуры, уход детей домой.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 6

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Персонал ЛОУ 8 человек. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Здания оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Водоснабжение холодное – централизованные сети (договор с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Южный» от 19.12.2024г. №1489). Канализация внутренняя с отводом на выгреб. Вывоз жидких бытовых отходов предусмотрен ИП Нагдалян И.Г. (на основании договора от 19.03.2025г. №2025.312297). Горячее водоснабжение от водонагревающих устройств имеется на пищеблоке, буфете, в санузлах, помещениях, в которых оказывается медицинская помощь, перед обеденным залом. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20. Вентиляция – естественная приточно – вытяжная. На пищеблоке система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением, вытяжные зонты установлены над плитами, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20. Отопление -центральное (на основании контракта от 20.12.2024 №36-1-0274/25 с ГУП СК Крайтеплоэнерго). Все системы инженерного обеспечения в рабочем состоянии (согласно представленных учреждением данных).

Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами - что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока – пылевлагодонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи), а открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 7

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Для экспертизы представлены протоколы по производственному контролю воды и дезсредства: по исследованным санитарно - микробиологическим и санитарно-химическим показателям проба воды питьевой соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протокол испытаний №26-20-27/04770-25 от 14.02.2025г). Содержание активного вещества в дезинфицирующем средстве соответствует указанному в паспорте на дезинфицирующее средство «ОКА-ТАБ» (протокол лабораторных испытаний №26-20-27/0772-25 от 14.02.2025г).

Питание организовано МКОУ СОШ №28. Доставка пищевых продуктов предусмотрена транспортом поставщиков: ИП Земцова А.С., ИП Кочаров А.М., ИП Айрапетян М.Л., ООО «Бригантина Плюс», ИП Булдыгига Н.В., ИП Шахлевич А.А. Приготовление предусмотрено на пищеблоке МКДОУ д/с №10 (на основании договоров о совместном использовании оборудования и безвозмездного пользования помещениями от 30.08.2024), расположенном на соседнем земельном участке. Доставка предусмотрена в термосах. Питание предусмотрено на базе школьной столовой МКОУ СОШ №28.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений включает в себя:

В здании МКДОУ д/с №10 (арендованные помещения): горячий цех, цех обработки сырья, складское помещение, помещение с холодильным оборудованием. Кухонная посуда, инвентарь, места хранения и приготовления продукции пищевой для школы и сада разграничено (отдельные холодильники, кастрюли, полки и т.д.).

В здании школы 1 этаж: буфет раздатка с обеденным залом и моечной.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 8

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

В целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы необходимым технологическим (эл.плита с духовкой, (2), протирачная машина, электрическая мясорубка, миксер планетарный, овощерезка), холодильным (4 холодильника) и моечным оборудованием (во всех производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители от водонагревателя). В здании школы в моечной для мытья термосов оборудовано 2 мойки, для столовой посуды 3, все с подводом холодной и горячей воды. Технологическое и холодильное оборудование исправно. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема. Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия – не используются. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Обеденный зал на 24 посадочных места, оборудован столовой мебелью (столы и табуреты), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

В обеденном зале установлены раковины для мытья рук, обеспеченные мылом, бумажными полотенцами. Питьевой режим организован в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, в части: на 1 этаже оборудован питьевой фонтанчик с ограничительной конструкцией.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 9

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Медицинское обслуживание предусмотрено ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» (на основании договоров от 10.01.2025г. № 33/25, от 09.01.2024 №165/24, от 09.01.2024 №166/24), что соответствует требованиям п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20. В учреждении имеется медицинский кабинет, 2 изолятора, оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и оборудованием. Термометры для бесконтактного измерения температуры детей и сотрудников в наличии.

Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов): удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20: Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком. Потолки и стены учебных кабинетов, окрашены вододисперсионной краской светлых тонов. Полы в помещениях - деревянные, в коридорах – мраморная крошка, санузлах – плитка, раздевалках при спортзале - линолеум. В медкабинете - стены окрашены краской. Панели и полы туалетных отделаны плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений. В моечной панели отделаны облицовочной плиткой; в столовой окрашены, выше и потолки окрашены вододисперсионной краской.

Визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Проведение работ по дератизации, дезинсекции, акарицидных мероприятий, предусмотрено ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (на основании договоров от 14.02.2025г. №0569, от 19.03.2025 №0827, №0828).

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь имеется, маркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 10

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ,

ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключающее доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Помещение оборудовано раковиной с подводкой проточной воды - что соответствует требованиям п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

на объекте: Лагерь с дневным пребыванием детей "Ромашка" муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №28 пос. Балковского "

По адресу: 357817, Ставропольский край, р-н Георгиевский, п. Балковский, ул. Школьная, зд. 1/1 ул. Новая, 18

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Экспертное заключение составлено:

Заведующий отделом обеспечения санитарного надзора и экспертиз, врач по общей гигиене



Кан О.Ю.

Согласовано:

Технический директор



Бондаренко Я.В.